



Prüfinstitut für
Abwassertechnik
GmbH

Certifikat o testiranju

Picobells GmbH

Raiffeisenstraße 21, 21762 Otterndorf, Nemčija

EN 12566-3

Male čistilne naprave do 50 PE

Mala čistilna naprava Picobells

Sistem s fluidno plastjo v polietilenski posodi

Poročilo o testiranju PIA2013-188B18

Srednja obremenitev z BKP ₅ (dovod)	0,37 kg BKP ₅ /d
Dnevni hidravlični dotok	0,90 m ³ /d
Material	Polietilen
Moč čiščenja (Nazivne faze)	COD 93,3 % BKP ₅ 96,2 % SS 96,7 % NH ₄ -N* 78,6 % N _{tot} * 54,8 % P _{tot} 44,0 %

Poraba električne energije / Prikjučna moč 1,2 kWh/d

**Določeno za temperature $\geq 12^{\circ}\text{C}$ v bioreaktorju*

Izvajalec testiranja:

PIA – Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH

(PIA GmbH)

Hergenrather Weg 30

52074 Aachen

Ta certifikat ne zamenja niti izjave
o lastnostih niti oznake CE.



Notified Body
No.: 1739



Certifikat skladen z
ISO 9001:2008



Elmar Lancé

Februar 2015